

Согласовано:  
Начальник департамента образования мэрии города  
Новосибирска  
Р.М. Ахметгареев



Утверждаю:

Заведующий МКДОУ д/с № 442

Н.Н. Майер

Приказ от

№ 43-09

## ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

09 сентября 2019 г.

г. Новосибирск

### 1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Вид (наименование) объекта: муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города Новосибирска «Детский сад № 442 комбинированного вида «Кораблик» (МКДОУ д/с № 442)
- 1.2. Полный почтовый адрес объекта: 630058 г. Новосибирск ул. Тружеников, 8
- 1.3. Сведения о размещении объекта: двухэтажное отдельно стоящее здание, 2580,3 кв. м, наличие прилегающего земельного участка (да, нет)
- 1.4. Год постройки здания: 1982 год; последнего капитального ремонта: -
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: -
- Сведения об организации, расположенной на объекте**
- 1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование): муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города Новосибирска «Детский сад № 442 комбинированного вида «Кораблик» (МКДОУ д/с № 442)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 630058 г. Новосибирск ул. Тружеников, 8  
телефон: +7(383)-306-65-54, +7(383)-306-65-54, e-mail: ds\_442@edu54.ru
- 1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление
- 1.9. Учредители: Департамент образования мэрии города Новосибирска

1.10. Адрес учредителей, другие координаты: 630099 г. Новосибирск, Красный проспект, 34

## 2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности: дошкольное образование

2.2. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети

2.3. Виды услуг: реализация образовательной программы дошкольного образования

2.4. Форма оказания услуг: на объекте

2.5. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день): 559 человека

## 3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):

Автобус № 7,23,36,48,141,717е; маршрутное такси № 6,7,20,43,62,308,327

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: «Шлюз»

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта: 850 метров

3.2.2. Время движения (пешком): 8-10 минут

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: (да, нет)

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые, регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером, нет

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная, нет

3.2.6. Перепады высоты на пути (съезды с тротуара): есть, нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

| №№<br>п/п | Категория инвалидов<br>(вид нарушения) | Вариант организации<br>доступности объекта<br>(формы обслуживания)* |
|-----------|--|---|
|           | <b>Все категории инвалидов и МГН</b>   |   |
|           | <i>в том числе инвалиды:</i>           |   |
| 1         | передвигающиеся на креслах-колясках    | ВНД   |

|   |   |     |
|---|---|-----|
| 2 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ  |
| 3 | с нарушениями зрения                        | ВНД |
| 4 | с нарушениями слуха                         | ДУ  |
| 5 | с нарушениями умственного развития          | ДУ  |

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| №№<br>п/п | Основные структурно-функциональные зоны                      | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** |
|-----------|--|---|
| 1         | Территория, прилегающая к зданию (участок)                   | ВНД (С), ДЧ-И (К,О,Г,У)   |
| 2         | Вход (входы) в здание  | ВНД (К,С), ДЧ-И (О), ДП-И (Г,У)                                       |
| 3         | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)   | ВНД (К,С), ДУ (О,Г,У)   |
| 4         | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ВНД (К,С), ДУ (О,Г,У)   |
| 5         | Санитарно-гигиенические помещения                            | ВНД (К,О,С), ДУ (Г,У)   |
| 6         | Система информации и связи (на всех зонах)                   | ВНД (С), ДУ-И (К,О, Г, У)   |

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры: объект признан условно доступным для инвалидов категорий О,Г,У, недоступным для инвалидов категорий К,С.**

#### 4. Управленческое решение

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны                      | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <***>   |
|-------|--|--|
| 1     | 2  |  |
| 1.    | Территория, прилегающая к зданию (участок)                   | Текущий ремонт, организационные мероприятия: обратиться в Муниципальные органы с письмом об организации нанесения разметки, установки информационного знака «Стоянка для инвалидов»; разместить табличку у калитки с телефоном специалиста, который при необходимости окажет помощь (крупный, контрастный шрифт); установить противоскользящее покрытие на ступени на лестнице расположенной на территории; отработать регламент сопровождения инвалидов персоналом (в том числе с нарушениями опорно-двигательного аппарата). |
| 2.    | Вход (входы) в здание  | Текущий ремонт, организационные мероприятия: установить тактильное предупреждающее покрытие в начале и конце лестничного марша, установить контрастную маркировку краевых ступеней лестницы; установить яркую контрастную маркировку на прозрачных полотнах дверей (в виде круга, квадрата); установить двухсторонние поручни на входной лестнице; до проведения работ оказывать помощь со стороны персонала.  |
| 3.    | Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации   | Текущий ремонт, организационные мероприятия: установить двухсторонние поручни на лестницах внутри здания; обучить персонал правилам оказания ситуационной помощи инвалидам в чрезвычайных ситуациях; отработать регламент эвакуации МГН.   |
| 4.    | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Организационные мероприятия: технические решения по обустройству кабинетов для приема людей передвигающихся на колясках нецелесообразны без организации доступности для таких посетителей путей движения, а также санитарно-гигиенических помещений; отработать регламент оказания помощи со стороны персонала.  |
| 5.    | Санитарно-гигиенические помещения                            | Технические мероприятия не возможны, не доступны для инвалидов – колясочников.<br>Для других категорий инвалидов отработать регламент сопровождения и оказания помощи со стороны персонала.  |
| 6.    | Система информации и связи (на всех зонах)                   | Установить индукционную систему (пеглю) для людей со слуховыми   |

|  |  |   |
|--|--|---|
|  |  | аппаратами; изготовить и установить таблички с информацией, выполненной в рельефно-точечным шрифтом в зонах обслуживания. |
|--|--|---|

<\*\*\*> Указываются конкретные рекомендации по каждой структурно-функциональной зоне.

- 4.2. Период проведения работ: плановый ремонт: *по мере поступления финансирования*  
(в рамках исполнения Соглашения о предоставлении из областного бюджета Новосибирской области, субсидии)
- 4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации объекта: *условная доступность*
- 4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): согласование вышестоящей организации: *требуется*

#### **5. Паспорт сформирован на основании:**

Акта обследования объекта: № 1, дата «01» августа 2019 г.