

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий**

Главное Управление МЧС России по Новосибирской области
(наименование территориального органа МЧС России)

630099, г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 80 т.222-19-52 ф.223-86-39 E-mail: fireman@sibmail.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Новосибирску
УНДиПР ГУ МЧС России по Новосибирской области
(наименование органа государственного надзора)

г. Новосибирск ул. Октябрьская, 86, тел. 2269266, E-mail: OND-Gorodskoy@yandex.ru
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 1502/1/1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара**

**муниципальному казенному дошкольному образовательному учреждению
города Новосибирска «Детский сад № 442 комбинированного вида «Кораблик»**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество- последнее при наличии)
индивидуального предпринимателя физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Новосибирска по
пожарному надзору Матвеева А.С. № 1502 от 29 августа 2018г., ст. 6.1 Федерального закона от
21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 ч. 00 мин. по 10 ч. 00
мин. «28» сентября 2018 г.

проведена проверка *Государственным инспектором г. Новосибирска
по пожарному надзору Седельниковым Виталием Викторовичем*

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

*муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска
«Детский сад № 442 комбинированного вида «Кораблик», г. Новосибирск, ул. Тружеников, 8*

проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с *заведующим Майер Надеждой Николаевной*

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований
пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Отделка потолка в музыкальном зале детского сада из горючих материалов (наклеена пенопластовая плитка)	Федеральный закон РФ «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ ст. 1, абз. 4,1; СНиП 2.08.02-89*	01.08.2019 г.	

		«Общественные здания и сооружения» п. 1.88		
--	--	--	--	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Новосибирска по пожарному надзору Седельников Виталий Викторович

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

(подпись)

«28» сентября 2018 г.

М.Д.П.*

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

Вавируцкий Алексей НН.

(должность, фамилия, инициалы)

«28» сентября 2018 г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.